



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (22) 44 35 509, faks (22) 44 35 552

ppl.wzp@um.warszawa.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 30.05.2016 r.

Sprawa: UD-VI-ZP/49/16

Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych **Przebudowa ulicy Białowieskiej na odcinku między ulicami: Grenadierów oraz Zagójską/Łukowską** - UD-VI-ZP/49/16.

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe, w imieniu Komisji Przetargowej, działając zgodnie z art. 12a i 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. 2015 r. poz. 2164*), przekazuje poniżej wyjaśnienia Zamawiającego.

1. Bardzo prosimy o informację czy ilość wysięgników z tabeli montażowej oświetlenia drogowego i z przedmiaru branża elektryczna jest prawidłowa i czy wszystkie wysięgniki należy przyjąć do wyceny? (przy słupie 33 obwód VII są następujące ilości wysięgników: Wysięgnik (St/1ramienny/fi60/15st. Do S-90C-4 -4kpl i 1 kpl (St/4ramienna/fi60/do S-90C-4).

AD. 1 NALEŻY ZASTOSOWAĆ PRZY SŁUPIE 33 GŁOWICĘ 4 RAMIENNĄ - 1 KPL.

2. Bardzo prosimy o informację które ilości opraw przyjąć do wyceny są rozbieżności między schematem ideowym oświetlenia a przedmiarem i tabelą montażową oświetlenia drogowego.

AD. 2 NALEŻY PRZYJĄĆ ILOŚĆ OPRAW DLA 41 SŁUPÓW, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZY SŁUPIE NR 33 GŁOWICY 4 RAMIENNEJ.

3. W przedmiarze robót branża elektryczna są rozbieżności w ilościach montażu przewodów do opraw oświetleniowych a ilością opraw do montażu (pozycja 27d.1, pozycja 28d.1 a pozycje 29d.1, 30d.1 i 31d.1)

AD. 3 NALEŻY UJAĆ W POZYCJI 27d.1 ILOŚĆ 29 SZTUK.

4. W przedmiarze robót branża elektryczna w pozycji nr 2d.1 „Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100kg ilość wynosi 20 sztuk a w pozycji 11d.1 „Demontaż tabliczek bezpiecznikowych” ilość wynosi 26 sztuk. Czy ilości w tych pozycjach są prawidłowe?

AD. 4 NALEŻY UJAĆ W POZYCJI 11d.1 - 20 SZTUK.

5. Suma projektowanych słupów oświetleniowych zliczona ze schematu ideowego oświetlenia wynosi 41 sztuk natomiast w przedmiarze i w tabeli montażowej oświetlenia drogowego suma słupów wynosi 40 sztuk. Ile sztuk należy przyjąć do wyceny?

AD. 5 DO WYCENY NALEŻY PRZYJĄĆ 41 SZTUK SŁUPÓW.

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert został przesunięty z dnia 01.06.2016 r. (składanie ofert do godz. 12⁰⁰, otwarcie ofert o godz. 13⁰⁰) na dzień **06.06.2016 r. (składanie ofert do godz. 12⁰⁰, otwarcie ofert o godz. 13⁰⁰)**.

NACZELNIK
WYDZIAŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
dla DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE

Jan Kucharski
-3287-