



## Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

### Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (22) 44 35 509, faks (22) 44 35 552

[ppl.wzp@um.warszawa.pl](mailto:ppl.wzp@um.warszawa.pl), [www.pragapld.waw.pl](http://www.pragapld.waw.pl)

Warszawa, dnia 19.07.2016 r.

Sprawa: UD-VI-ZP/74/16

### **Wszyscy uczestnicy postępowania**

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych pn. **Wykonanie termomodernizacji budynku Liceum Ogólnokształcącego nr XIX im. Powstańców Warszawy przy ul. Zbarskiej 1 w Warszawie wraz z hydroizolacją ścian fundamentowych - UD-VI-ZP/74/16.**

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga-Południe, w imieniu Komisji Przetargowej, działając zgodnie z art. 12a i 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. 2015 r. poz. 2164*), przekazuje poniżej wyjaśnienia Zamawiającego.

#### Pytanie 1

Między przedmiarem z pozostałą dokumentacją występują rozbieżności. Proszę o wyjaśnienie czy stosować styropian 0,038 czy 70-040?

#### Odpowiedź 1

**Należy stosować styropian o współczynniku  $\leq 0,038$  [W/(m\*K)]**

#### Pytanie 2

Czy otwory technologiczne wykonane przy docieplaniu dachu granulatami zaślepić czy zamontować w nich wyłazy dachowe?

#### Odpowiedź 2

**Otwory montażowe po wykonaniu docieplenia należy zaślepić płytą żelbetową wylewaną oraz wykonać pokrycie papowe (zgodnie z załączonym rysunkiem).**

#### Pytanie 3

Czy izolację fundamentów wykonać z papy (proszę o parametry) czy preparatami bitumicznymi.

#### Odpowiedź 3

**Należy zastosować papy termozgrzewalne modyfikowane polimerami SBS lub plastomerem APP.**

#### Pytanie 4

Czy docieplenie stropu z wełny jednowarstwowe czy dwuwarstwowe?

#### Odpowiedź 4

**Docieplenie należy wykonać z wełny mineralnej dwuwarstwowo. Z wełny twardej i miękkiej. Wełna miękka układana na dole, twarda na górze.**

#### Pytanie 5

Przy ociepleniu dachu płytami z wełny należy wykończyć okap – proszę podać rozwiązanie techniczne (projekt).

#### Odpowiedź 5

**W załączeniu rysunek.**

Jednocześnie informujemy, że termin składania i otwarcia ofert został przesunięty z dnia 21.07.2016 r. (składanie ofert do godz. 12<sup>00</sup>, otwarcie ofert o godz. 14<sup>00</sup>) na dzień **25.07.2016 r. (składanie ofert do godz. 12<sup>00</sup>, otwarcie ofert o godz. 13<sup>30</sup>).**