

Wskazany produkt (zarówno konstrukcja jak i nawierzchnia) jest tylko produktem przykładowym w celu określenia minimalnych wymogów jakościowych zastosowanych materiałów do wykonania podłogi sportowej. Podane elementy konstrukcji miały między innymi na celu ułatwienie wyceny podłogi.

Zamawiający wymaga (minimalnie), by podłoga sportowa (tak jak jest opisane w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych) była zgodna z normą PN-EN 14904:2009, posiadała klasę palności na poziomie Cfl-S1, górna warstwa wykładziny wykonana była z kalandrowanego (sprasowanego pod ciśnieniem i temperaturą) winylu, dolna warstwa wykonana z pianki PCV, grubość całkowita wykładziny – 6,0 mm (+/- 5%), grubość warstwy użytkowej – 1,5 mm (+/- 5%), odbicie piłki – ≥ 90 %.

Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przeciwgrzybiczne i antybakteryjne. Wykładzina musi posiadać fabrycznie wykonane zabezpieczenie przed działaniem negatywnym podstawowych środków chemicznych i przed trwałym zabrudzeniem. Wykładzina powinna posiadać aktualne certyfikaty sportowe FIBA, IHF, FIVB (Zamawiający dopuszcza posiadanie dwóch z ww. certyfikatów).

Każda podłoga spełniająca powyżej opisane wymagania, parametry będzie akceptowana przez Zamawiającego, nie zależnie kto jest producentem.

Przedmiotem postępowania przetargowego jest remont sali gimnastycznej, a podłoga sportowa jest tylko jednym z elementów składowych zamówienia.

Wszelkie dokumenty potwierdzające jakość zastosowanych materiałów, urządzeń itp. Wykonawca ma obowiązek przekazać w dniu odbioru końcowego lub na życzenie Zamawiającego w trakcie realizacji zadania, zgodnie zapisami w § 5 ust. 2 punkt 3 i 7 oraz § 7 ust. 7 Umowy. Zamawiający nie wymaga takich dokumentów w procesie przetargu.