RZUT PARTERU
INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
SKALA 1:100

UWAGA:
- Wszystkie rurociągi wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji izolować cieplnie zgodnie z opisem
- Podejścia do przyborów wykonać w bruzdach ściennych
- Wszytskie bruzdy, rozkucia szachtów należy zamurować, otynkować i pomalować
- W salach technologii żywienia przebieg tras przewodów orientacyjny.
Mogą występować instalacje nie naniesione na niniejszym opracowaniu

UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM PRZEWIDZIANYCH W PROJEKCIE MATERIAŁÓW WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZENIA STOSOWNYCH APROBAT TECHNICZNYCH I CERTYFIKATÓW - W CELU POTWIERDZENIA MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA ICH W REALIZACJI OBIEKTU ZGODNIE Z PROJEKTEM I OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI. ROZWIĄZANIA SYSTEMOWE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE NALEŻY REALIZOWAĆ POD NADZOREM DORADCY TECHNICZNEGO DANEGO SYSTEMU.

UWAGA:
PODCZAS REALIZACJI OBIEKTU NALEŻY UŻYWAĆ MATERIAŁÓW DOPUSZCZONYCH DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE (POSIADAJĄCYCH OZNACZENIA "B" LUB "CE") POSIADAJĄCYCH ODPOWIEDNIE ATESTY ORAZ CERTYFIKATY.

UWAGA:
WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI I PRZEPISAMI BUDOWNANYMI POD NADZOREM OSOBY UPRAWNIONEJ.

UWAGA (MATERIAŁY):
~~Rurociągi instalacji ppoż - stal podwójnie ocynkowana~~
Rurociągi instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej - PP3 PN 20
Rurociągi instalacji kanalizacji sanitarnej - PVC

ZESTAW ZAWORÓW NR 1



1. Redukcja DN 75/63 mm
2. Złączka przejściowa PE/stal DN 63/50 mm
3. Rurociąg stalowy DN 50 mm z rur stalowych podwójnie ocynkowanych
4. Zawór kulowy odcinający DN 50 mm z półśrubunkiem
5. Filtr z osadnikiem DN 50 mm Danfoss Y222P o dł. 230 mm
6. Zawór antyskażeniowy typ BA 2760 DN 50 mm o dł. 396 mm
7. Trojnik żeliwny gwintowany DN 50/50/50 mm
8. Redukcja DN 50/40 mm
9. Zawór kulowy odcinający DN 40 mm z półśrubunkiem
10. Zawór pierszeństwa Honeywell DN 40 mm VV 100 o dł 149 mm
11. Złączka przejściowa stal/PP 40/50 mm
12. Trojnik żeliwny gwintowany DN 50/50/50 mm
13. Redukcja DN 50/32 mm
14. Króciec gwintowany L = 150 mm

LEGENDA:
- rurociągi wody zimnej
- rurociąg wody zimnej na cele ppoż
- rurociągi wody ciepłej
- rurociągi wody cyrkulacyjnej
- kanalizacja sanitarna
- rurociągi wody zmieszanej
- (K2) (W2) (P1) oznaczenia pionów instalacji p.poż, wody oraz kanalizacji sanitarnej
- istniejąca studzienka kanalizacyjna z kręgów betonowych DN 1200
- Zn - zawór napowietrzający
- (H1) - oznaczenie hydrantów wewnętrznych
- Rs - rewizja o zamknięciu szczelnym

UWAGA:
1. Nowe piony kanalizacyjne K1 i K4 na wysokości od podłogi parteru do poziomu podłogi I piętra - prowadzić w bruzdach ściennych
2. ✕ Elementy instalacji będące poza zakresem II etapu

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN	
Numer pom.	Opis pomieszczenia
12	Pokój nauczycielski
13	Szatnie
14	Sala lekcyjna
15	Sala lekcyjna
16	Sekretariat
17	Gab. Dyrektora
18	Pom. administracyjne
19	Pom. administracyjne
20	Pom. administracyjne
21	Zaplecze w-f
22	Gab. lekarski
23	Przebieralnia meska
23a	Toaleta meska
24	Przebieralnia damska
24a	Toaleta damska
25	Pom. techniczne
26	Sala gastronomiczna
27	Bufet
28	Sklepik szkolny
29	Biblioteka
30	Zaplecze pom. nr 29
31	Przedsionek
32	Zaplecze
33	Toaleta personelu
34	Sala komputerowa
35	Szatnia personelu
35a	Portiernia
36	Gab. Psycholog
37	Toaleta personelu
38	Magazyn
39	Archiwum
40	Sala gimnastyczna

Inwestor: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Urząd Dzielnicy Praga Południe			
Jednostka Projektowa:			
Adres biura:			
Temat: Wymiana instalacji zimnej, ciepłej wody, oraz kanalizacji w budynku Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Majdańskiej 30/36 w dzielnicy Praga-Południe w Warszawie			Tel.:
			Branża: Sanitarna
Treść rysunku: Rzut parteru - instalacja wod-kan w budynku głównym i łączniku			Skala: 1:100
Projektował:			Data:
Sprawdził:			Nr rys.: 2
Opracowała:			