



UWAGI:

- podłączenie do pionu, ramiona kompensacyjne: min 1,2m,
- na gałęzkach przy grzejnikach zamontować zawory odc.,
- gałzki grzejnikowe Ø18x1,5mm

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 279 ul. Cyrklowa 1, Warszawa		
ETAP: PROJEKT WYKONAWCZY		
INWESTOR: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa		
 Woźnicki, Zdanowicz ARCHITEKCI 02-555 Warszawa, Al. Niepodległości 157 lok.4		
AUTORZY:		
Projekt: mgr inż. Maria Ignaczewska nr upr.: St-121/86		
ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O.		
część 1		
branża:	SANITARNA	S-05
data:	Maj 2017	skala: 1:100