


# Rozdzielnica RB



Nr obwodu		1	2	3
NAZWA OBWODU	ZASILANIE	Oświetlenie boiska	Oświetlenie boiska	Oświetlenie boiska
Pi [kW]	11,2	4,8	4,8	1,6

$P_i [kW] = 11,2$   
 $k_i = 1,0$   
 $P_s [kW] = 11,2$

zasilanie z rozdzielnicz g łownej

5xLgY 10 mm2

YKYzo 5x6 mm2, lb=8,15A, dU=1,34%

YKYzo 5x6 mm2, lb=8,15A, dU=0,77%

YKYzo 3x4 mm2, lb=7,3A, dU=0,96%

**PRZEBUDOWA BOISKA**  
przy Zespole Szk ł Spo ywcz-Gastronomicznych  
ul. Komorska 17/23 Warszawa  
dz. nr ew. 81/2, obr b 3-05-15

ETAP: **PROJEKT WYKONAWCZY**

INWESTOR:  
Miasto Sto eczne Warszawa  
Dzielnica Praga Po udnie  
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

**Wo nicki, Zdanowicz**  
ARCHITEKCI  
02-555 Warszawa, Al. Niepodleg ci 157 lok.6

AUTORZY:

Projekt.:	mgr in�. Akadiusz Bukalski
nr.upr.:	MAZ/0542/PWOE/14

**SCHEMAT ROZDZIELNIC RB**

bran�a:	ELEKTRYCZNA
data:	lipiec 2017
skala:	-

**E-02**