



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga-Południe
Wydział Zamówień Publicznych
ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 44 35 509
ppl.wzp@um.warszawa.pl www.pragapld.waw.pl

Rejestr ZP: UD-VI-ZP/27/18

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

W nawiązaniu do pytań Wykonawcy z dnia 25.04.2018 r. dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego *na*: **Wymiana opraw oświetleniowych w Szkole Podstawowej nr 373 przy ul. Angorskiej 2, Przedszkolu nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3 i Przedszkolu nr 370 przy ul. Umińskiego 11** – nr sprawy UD-VI-ZP/27/18, przekazuję poniżej treść odpowiedzi.

Pytanie nr 1: Zwracamy się z zapytaniem, czy dokonując pomiarów natężenia oświetlenia należy opierać się na obowiązującej normie PN-EN 12464 -1:2012 „Światło i oświetlenie - oświetlenie miejsc pracy” (grudzień 2012 r.), czy Zamawiający nie widzi takiej konieczności?
Odp. Pomiary natężenia oświetlenia winny być wykonane w oparciu o obowiązujące normy.

Pytanie nr 2: Zwracamy się z zapytaniem, w których pomieszczeniach w poszczególnych placówkach: Szkole Podstawowej nr 373 przy ul. Angorskiej 2, Przedszkolu nr 227 przy ul. Świętosławskiej 3 i Przedszkolu nr 370 przy ul. Umińskiego 11, planowana jest wymiana oświetlenia? Czy Zamawiający udostępni wykonawcom projekt techniczny dla precyzyjnego przygotowania oferty?
Odp. Zamawiający informuje, że oprawy będą wymieniane w pomieszczeniach gdzie nie będzie wymagana wyższa klasa szczelności niż IP40 i wyższa klasa odporności na uderzenia niż IK04. W SIWZ było zaznaczone, że nie posiadamy projektów placówek.

Pytanie nr 3: Kolejną kwestią jest fakt, że oświetlenie LED składa się z wielu źródeł światła tj. z diod, z tego też względu prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający miał na względzie formułując zapis „ilość źródeł – 1?”
Odp. Zamawiający informuje, że 1 źródło światła oznacza 1 płytkę ze źródłami LED. Oprawy muszą posiadać deklarację zgodności na znak CE.