



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga - Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (22) 44 35 509, faks (22) 44 35 552

ppl.wzp@um.warszawa.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 29.03.2019 r.

UD-VI-ZP/27/19

WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – *Prawo zamówień publicznych* na: **Remont łazienek w budynku Szkoły Podstawowej nr 72 przy ul. Paca 44 w Warszawie** - nr sprawy UD-VI-ZP/27/19.

Wydział Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Praga - Południe, w imieniu Komisji Przetargowej, przekazuje poniżej pytanie od Wykonawcy:

1. Punkt 1 STWiOR dotyczący wykonania tynków określa naprawę po przebiciach, rozkuciach itp. oraz wyrównanie ścian po skuciu glazury. Przedmiar robót zawiera 159 m² płytek ściennych (do skucia i ułożenia nowych) natomiast uzupełnienia tynków pod płytki jest 50 m². Jak Wykonawca ma się odnieść do tej sytuacji?
2. Z dokumentacji wynika, że będą wybudowane nowe ścianki działowe o konstrukcji murowanej, jednak w przedmiarze nie ma pozycji określającej wykonanie tynków na w/w ścianach.
3. W pozycji 67 przedmiaru robót jest określone wykonanie "podkładów betonowych na stropie". Czy dana pozycja zwiera wykonanie nowych wylewek podłogowych?
4. W przedmiarze robót określony jest montaż drzwiczek rewizyjnych oraz kratki wentylacyjnych ze stali nierdzewnej. Proszę o informację czy kratki wentylacyjne również mają być wykonane ze stali nierdzewnej oraz o dokładne określenie ilości i wymiarów danych elementów.
5. W przedmiarze robót jest określona ilość rurociągów instalacji kanalizacyjnej oraz wodnej, natomiast nie ma żadnej pozycji dotyczącej wykucia bruzd pod dane instalacje. W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić wspomniane roboty?
6. Czy jest przewidziany montaż zaworów przy urządzeniach sanitarnych? Przedmiar robót nie określa danych robót ani materiałów.
7. W przedmiarze uwzględniono demontaż podejść odpływowych PVC o śr. 110 mm, natomiast nie zawarto demontażu podejść odpływowych PVC o śr. 50 mm
8. Jakiego typu mają być zastosowane oprawy oświetleniowe sufitowe i ścienne nad lustrami? Proszę o podanie parametrów.
9. W przedmiarze robót nie ma żadnej pozycji dotyczącej wykucia i zaprawienia bruzd pod instalacje elektryczne. Jak Wykonawca ma się odnieść do tej sytuacji?
10. Dokumentacja nie przewiduje wykonania instalacji połączeń wyrównawczych ochronnych. Czy tego typu instalacja nie jest wymagana?