



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Urząd Dzielnicy Praga-Południe

Wydział Zamówień Publicznych

ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. 22 44 35 509, faks 22 44 35 552

ppl.wzp@um.warszawa.pl, www.pragapl.d.waw.pl

Warszawa, dnia 07.04.2019 r.

Rej. ZP: UD-VI-ZP/26/19

### Wszyscy uczestnicy postępowania

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Wykonanie robót budowlanych pn. „Remont pionu sanitariatów chłopców i WC personelu w budynku Szkoły Podstawowej Nr 255 przy ul. Kamionkowskiej 36/44 w dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy”**- UD-VI-ZP/26/19.

Działając zgodnie z art. 12a i 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (*Dz.U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.*) Zamawiający przekazuje poniżej następującą odpowiedź:

#### Treść wniosku

W związku z odpowiedzią na pytanie dotyczące wykonania instalacji połączeń wyrównawczych ochronnych zwracam się z prośbą o dołączenie dokumentacji wykonawczej.

#### Odpowiedź

Zamawiający nie przewiduje wykonania dodatkowej dokumentacji wykonawczej.

Istniejąca instalacja elektryczna obiektu pracuje w układzie TN-S.

W remontowanych pomieszczeniach sanitarnych należy zamontować Lokalną Szynę Wyrównawczą (LSW), do której należy podłączyć elementy konstrukcyjne metalowe (ościeżnice, metalowe brodziki, umywalki metalowe itp.). LSW należy połączyć z Główną Szyną Wyrównawczą (GSW) przewodem LY 16 mm<sup>2</sup> lub innym odpowiednim, zapewniającym odprowadzenie ewentualnego ładunku elektrycznego.

Nie należy podłączać do LSW baterii CW, ZW i grzejników CO, jeżeli fragmenty lub całość tych instalacji są wykonane rurami PCV.

Obowiązujące normy:

- PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia i przewody ochronne.
- PN-IEC 60364-7-701 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposażone w wannę lub/i baseny natryskowe.

Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert został przesunięty z dnia 08.04.2019 r. na dzień **11.04.2019 r. do godz. 10:00**. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **11.04.2019 r. o godz. 11:00** w sali 203 przy ul. Podskarbińskiej 6.

ZASTĘPCA BURMISTRZA  
DZIELNICY PRAGA-PÓŁUDNIE  
M.ST. WARSZAWY  
*Izabela Szostak-Smith*  
Izabela Szostak-Smith  
-4169-