## LEGENDA

- gniazdo 230V 2P+Z; 16A; IP20
- gniazdo 230V 2P+Z; 16A; IP44 wysokość montażu h=1,1m
- wypust 230V; 16A; IP44 z wyłącznikiem odcinającym pozostawić 2mb zapasu kabla
- gniazdo 400V 4P+Z; 16/32A; IP44 z wyłącznikiem odcinajacym h=1,40m
- wypust 400V z wyłącznikiem odcinajacym h=1,40m
- wyłącznik odcinający 400V z h=1,40m
- 2x ilość gniazd




Nazwa inwestycji
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
remontu zespołu żywieniowego w Szkole Podstawowej nr 163 przy ul. Osieckiej 28/32 w Warszawie

Inwestor
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Generalny Projektant
STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa

| | | |
|---|---|---|
| Projektant: | mgr inż. Włodziemierz Frączek | St-189/72 |
| Sprawdzający: | mgr inż. Grzegorz Stodolski | St-222/79 |
| Asystent: | mgr inż. Dariusz Araźny | |

Tytuł rysunku:
RZUT- instalacje elektryczne - zasilanie technologii i gniazda

| | | |
|---|---|---|
| Data: 15 czerwiec 2019r. | skala 1:50 | Rys. nr: 4 |