
KONDYGNACJA PIWNICY
PRZEKRÓJ A-A
STAN PROJEKTOWANY
skala 1:50
RZUT ZESPOŁU ŻYWIENIOWEGO
STAN PROJEKTOWANY
skala 1:50
ZAKRES OPRACOWANIA
WLZ NA DACH
Centrala wentylacyjna
Moc na wentylatorze 2x1,5kW 400V
Wentylator
moc elektryczna 0,01kW 230V
Centrala wentylacyjna
Nawiew MCKS0446J5R–PFRGESVFWH+AD+FC+O+A*
Wywiew MCKS0446J5L–PFPFRGVF+AD+FC+O+A*
Vn / Vw=4600m3/h dp =350 Pa
Moc na wentylatorze 2x2,2kW 400V
podkonstrukcja wsporcza
pod centralę wentylacyjną
istn. pokrycie z papy
Kabel zasilający prowadzić nad kanałem wentylacyjnym pod dachem
Oprawy dostarczane wraz z okapami
Zasilanie z technologii okapu
UWAGA:
Do oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego stosować oprawy istniejące.
Likwidacja rozdzielnicy
OPRAWY OŚWIETLENIOWE
A Oprawa nastropowa/ścienna 3600LM PC OPAL IP 65 E 840 np. NEPTUN LED V1
B Oprawa nastropowa LED 5800LM PLX IP44 E 840 + RAMKA NASTR. np. EUROPANEL
C Oprawa nastropowa 3000LM PC OPAL IP65 E 840 np. AMETYST LED
AwNO Oprawa awaryjna nastropowa np. LVIO/3W/1H/SE/AT
AwNOp65 Oprawa awaryjna nastropowa np. ETE/3W/1H/SE/AT/IP65
Ew Oprawa awak nabiciennia np. ETE/1W/1H/SE/AT
LEGENDA
Łącznik jednobiegunowy; 10A; IP20
Łącznik jednobiegunowy; 10A; IP44
Łącznik świecznikowy; 10A; IP20
Łącznik świecznikowy; 10A; IP44
Łącznik schodowy; 10A; IP20
Łącznik schodowy; 10A; IP44
Łącznik krzyżowy; 10A; IP44
Wypust 230V; 16A;
pozostawić 2mb zapasu kabla
ul. Grochowska
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
remontu zespołu żywieniowego w Szkole Podstawowej
nr 163 przy ul. Obiecznej 28/32 w Warszawie
MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA
DZIELNICA PRAGA POŁUDNIE
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul. Kędzierskiego 2/66, Warszawa
inż. Włodzimierz Fijałek
inż. Grzegorz Stodolski
inż. Dariusz Arabiny
RZUT - instalacje elektryczne - oświetlenie i wentylacja
Data: 15 czerwiec 2018r.
Skala 1:50
Rys. nr: 9