



For Andrzej Wójcik
7/10/19

Veolia Energia Warszawa S.A.

ul. Puławska 2, budynek Plac Unii C, 02-566 Warszawa
tel. +48 22 658 50 00, fax +48 22 658 53 85
www.energiadlawarszawy.pl
ebok.energiadlawarszawy.pl

Pan Andrzej Wójcik
naczelnik wydz. infrastruktury
Urząd miasta st. Warszawy
Urząd dzielnicy Praga Południe
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

Warszawa, 11.01.2019

Nr sprawy: VWAU/EWT/19/ 1900124 /1

**Dotyczy: informacji nt. technicznych możliwości przyłączenia do sieci ciepłowniczej
(nr ewidencyjny obiektu PS2-19-0007)**

Odpowiadając na wniosek z dnia 08.01.2019r. Veolia Energia Warszawa S.A. informuje, że dla projektowanego budynku przedszkola, usytuowanego na działce nr ewid. 30 z obr. 3-06-03 przy **ul. Meissnera 8B** w sumarycznej ilości 467kW, zasilanie w ciepło z sieci ciepłowniczej jest technicznie możliwe.

Veolia Energia Warszawa S.A. zgodnie z art. 7 ust. 1 PE będzie zobowiązana do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci ciepłowniczej z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, jeżeli będą istniały techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia, i dostarczania ciepła.

Szczegółowe techniczne warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej, zostaną określone przez Veolia Energia Warszawa S.A. w **Warunkach technicznych przyłączenia**, wydanych na pisemny Wniosek (dostępny na stronie internetowej www.energiadlawarszawy.pl → Strefa Klienta → Jak się przyłączyć → Dokumenty → Dokumenty do pobrania + formularze), przekazany przez Inwestora do Veolia Energia Warszawa S.A.

Niezbędnymi załącznikami do ww. wniosku są:

- **dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do korzystania z obiektu lub nr KW.**
- **mapa zagospodarowania terenu z zaznaczoną planowaną lokalizacją węzła ciepłowniczego.**

Podstawą rozpoczęcia prac związanych z realizacją przyłączenia obiektu do sieci ciepłowniczej jest podpisanie umowy przyłączeniowej, na podstawie wydanych Warunków.

Informujemy, że na opiniowanym obszarze znajduje się budynek przedszkola zasilany w ciepło z węzła ciepłowniczego, będącego na majątku Veolia Energia Warszawa S.A. ,w budynku mieszkalnym przy ul. Meissnera 8. W przypadku budowy nowego przedszkola w miejscu istniejącego budynku należy wykonać odciecie i demontaż instalacji c.o. i cw. oraz wystąpić o zmianę mocy zamówionej w

Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa
Kapitał zakładowy: 721 399 100,00 zł wpłacony w całości | NIP 525-000-56-56 |
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Konto: 14 1940 1210 0103 5173 0001 0000
tel. +48 22 658 58 58, e-mail: vew.bok@veolia.com
www.energiadlawarszawy.pl
www.veolia.pl

Wpłynęło 18. 01. 2019

Ilość załączników Podpis.....
-4093-



UD-VI-WOM-KO/1592/19 18-01-2019 Poreda



węźle cieplnym Meissnera 8. Jednocześnie informujemy, że zmiana zamawianej mocy cieplnej następuje, na wniosek Odbiorcy (złożenie „Wniosku o zmianę mocy zamówionej”), uwzględniając obowiązujący termin wskazany w „Ogólnych Warunkach Umowy kompleksowej dostarczania ciepła” (pkt XI ppkt 3), a w przypadku wykonywania robót w węźle cieplnym, zgodnie z wydanymi warunkami, po ich zakończeniu.

Wszelkie prace dotyczące urządzeń i instalacji będących na naszym majątku mogą być wykonywane wyłącznie przez służby Veolia Energia Warszawa S.A., zaś inne roboty w pomieszczeniu węzła cieplnego wymagają uprzedniego zgłoszenia w Veolia Energia Warszawa S.A. ZEC Wschód (adres siedziby i telefony kontaktowe - na stronie www.energiadlawarszawy.pl → O nas → Organizacja).

Dla celów projektowych inwestycji:

- należy spełnić „Warunki lokalizacji obiektów w pobliżu czynnych sieci ciepłowniczych”, (dostępne na www.energiadlawarszawy.pl → Strefa Klienta → Jak się przyłączyć → Dokumenty → Dokumenty do pobrania + formularze).
- pomieszczenia techniczne na węzły cieplne należy lokalizować przy zewnętrznej ścianie budynku, od strony sieci ciepłowniczej.

Jednocześnie informujemy, że załączony plan sytuacyjny jest wyłącznie poglądowy i nie jest podstawą do projektowania sieci ciepłowniczej.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących technicznych warunków przyłączenia do s.c. prosimy o kontakt z Działem Technicznym Veolia Energia Warszawa S.A. (adres i kontakt - na stronie www.energiadlawarszawy.pl → Strefa Klienta → Dla projektanta → Kontakt).

Dla opiniowanej inwestycji jest nadany numer ewidencyjny PS2-19-0007.

Niniejsza informacja nt. technicznych możliwości przyłączenia jest aktualna przez okres **sześciu miesięcy** od daty wydania.

Kierownik Działu Technicznego

Magdalena Torcka

Załącznik:

1. Poglądowy plan sytuacyjny - szt. 1

Do wiadomości:

1. HP
2. EWT a/a

Sprawę prowadziła: Beata Płomińska Dział Techniczny tel. (22) 658-52-13 e-mail beata.plominska@veolia.com

2019-01-11

