




MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W M.ST. WARSZAWIE
SPÓŁKA AKCYJNA

PRO.DRP.669.183.2019.021820.19.TS.AWi

Warszawa, 23 stycznia 2019 r.



Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga - Południe
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Dotyczy zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzenia ścieków bytowych i wód opadowych z projektowanego przedszkola przy ul. J. Meissnera 8 B na dz. nr ew. 30 z obrębu 3-06-03 w dzielnicy Praga Południe w Warszawie.

Odpowiadając na pismo z dnia 3.01.2019 r., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. uprzejmie informuje o następujących warunkach przyłączenia do:

1. Sieci wodociągowej

- Zaopatrzenie w wodę ww. projektowanego przedszkola w ilości 1,8 dm³/s na cele socjalno - bytowe oraz w ilości 2,0 dm³/s na cele przeciwpożarowe (do wewnętrznego gaszenia) będzie możliwe z istniejącego przewodu wodociągowego DN 150 w ul. Jantarowy Szlak po zaprojektowaniu i wybudowaniu przyłącza wodociągowego do budynku.
- Dostawa wody na cele przeciwpożarowe (do zewnętrznego gaszenia) będzie możliwa w łącznej ilości 20,0 dm³/s z hydrantów na ww. przewodzie wodociągowym.

2. Sieci kanalizacyjnej

- Odprowadzenie ścieków bytowych i w ograniczonej ilości wód opadowych z ww. obiektu będzie możliwe do istniejącego kanału ogólnospławnego Ø 0,30 m zlokalizowanego po południowej stronie lokalizacji po zaprojektowaniu i wybudowaniu przyłącza kanalizacyjnego do budynku.
- Maksymalna ilość wód opadowych odprowadzana z przedmiotowej inwestycji do miejskiej sieci kanalizacyjnej nie może przekroczyć wartości 1 dm³/c. Większość wód opadowych należy gromadzić w zbiorniku retencyjnym zaopatrzonym w urządzenie ograniczające przepływ i odprowadzać w okresie pogody bezdeszczowej. Dopuszczamy także inne sposoby zagospodarowania nadmiaru wód opadowych.

3. Warunki dodatkowe

- Kanał ogólnospławny Ø 0,30 m zlokalizowany po południowej stronie lokalizacji został poddany bezwykopowej renowacji wykładziną CIPP (AARSLEFF). W związku

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

WODOCIĄGI WARSZAWSKIE DLA CIEBIE NA BIEŻĄCO

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.
02-015 Warszawa, Pl. Strykowski 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05;

wv

Sp

XII

dc

NI



UD-VI-WOM-KO/3339/19 05-02-2019 Cywińska

warszawska
królowka

Naturalnie TAK :)



z powyższym włączenie do w/w kanału należy wykonać zgodnie z instrukcją włączeń dostępną w Dziale Rozwoju i Projektowania MPWiK S.A.

- b. Na zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzenie ścieków bytowych i wód opadowych należy opracować dokumentację techniczną zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz „Wytocznymi do opracowywania dokumentacji technicznych oraz budowy przewodów i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przepompowni kanalizacyjnych” (dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl) w oparciu o załączone dane.
- c. W dokumentacji należy pokazać kasowanie dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków z istniejącej na terenie zabudowy.
- d. Dokumentację techniczną należy uzgodnić w MPWiK w m. st. Warszawie S.A.
- e. Do dokumentacji należy dołączyć dokumenty stwierdzające stan własności terenu, na którym zlokalizowana będzie projektowana zabudowa i projektowane uzbrojenie.
- f. MPWiK w m. st. Warszawie S.A. zapewnia ciśnienie w miejskiej sieci wodociągowej w wysokości 0,25 MPa.
- g. Rozstaw uzbrojenia na przewodzie wodociągowym i kanale należy sprawdzić w terenie.

Z-ca KIEROWNIKA
DZIAŁU ROZWOJU I PROJEKTOWANIA

Grzegorz Piechota

Do wiadomości:

- 1. Archiwum II

Załączniki:

- 1. Dane techniczne wodociągowe
- 2. Dane techniczne kanalizacyjne